



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**

Puck, dnia 25 stycznia 2024 r.

SE.HK/4710/1/PK/WB/24

Za dowodem doręczenia

**Krokowskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Żarnowiec 76
84-110 Krokowa**

DECYZJA Nr 9/2024

Na podstawie art. 27 ust. 2 oraz art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.), §21 ust. 1 pkt 4 i ust. 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej zwany k.p.a., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku po rozpatrzeniu częściowych sprawozdań z badań jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sobieńczyce

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w miejscowości Sobieńczyce zaopatrywanej w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sobieńczyce ze względu na skażenie bakteriologiczne – obecność bakterii Escherichia coli w ilości 2 jednostek tworzących kolonie w 100 ml.

nakazuje :

1. Poinformować odbiorców zaopatrywanych w wodę w miejscowości Sobieńczyce o niewłaściwej jakości wody do spożycia oraz o zakazie jej spożywania.
2. Uruchomić awaryjne zaopatrzenie w wodę do czasu uzyskania w przedmiotowym wodociągu właściwej jakości wody potwierdzonej wynikami badań.
3. Podjąć właściwe działania naprawcze.
4. Doprowadzić jakość wody pod względem bakteriologicznym w wodociągu Sobieńczyce do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) poprzez przeprowadzenie działań naprawczych oraz potwierdzenie uzyskania prawidłowej jakości wody stosownymi wynikami badań **w terminie do 5 lutego 2024 r.**

Z uwagi na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi niniejszej Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ponowne korzystanie z wody w miejscowości Sobieńczyce dostarczanej z przedmiotowego wodociągu może nastąpić wyłącznie na podstawie wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oceny o przydatności wody do spożycia.

Uzasadnienie

Dnia 24 stycznia 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dokonał poboru do badań próbkki wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sobieńczyce, w punkcie zgodności znajdującym się w Sobieńczycach przy ul. Kasztanowej 3. Dnia 25 stycznia 2024 r. uzyskano częściowe sprawozdanie z badań wody potwierdzające wykrycie w badanej próbce wody bakterii *Escherichia coli* w ilości 2 jednostek tworzących kolonie w 100 ml wody.

Odpowiedzialne za jakość wody Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. poinformowało, że w ostatnim czasie na terenie miejscowości Sobieńczyce oraz w Stacji Uzdatniania Wody w Sobieńczycach nie prowadzono żadnych prac modernizacyjnych i nie zarejestrowano awarii.

W myśl powołanego na wstępie rozporządzenia woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Stwierdzenie obecności w wodzie bakterii *Escherichia coli* stanowi zagrożenie dla osób spożywających wodę. Spożywanie wody zanieczyszczonej bakteriologicznie może być przyczyną wystąpienia zatruc pokarmowych lub innych zachorowań objawiających się zaburzeniami żołądkowo – jelitowymi.

Analizując uzyskane informacje, cząstkowy wynik badania wody oraz sposób dystrybucji wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sobieńczyce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza brak przydatności wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sobieńczyce.

W związku z powyższym zdecydowano jak w sentencji.

Powołując się na art. 10 § 2 k.p.a., ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i z uwagi na szczególnie i niecierpiący zwłoki charakter sprawy, tut. organ odstąpił od zapewnienia Stronie czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku, 84-100 Pucku, ul. Żeromskiego 2 w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonanie decyzji zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Inspekcji Sanitarnej w związku z art. 130 § 3 pkt. 2 kpa.

W przypadku nie wykonania decyzji w wyznaczonym terminie będą stosowane grzywny w celu przymuszenia do wysokości 50 000 zł przy każdorazowym wymiarze zgodnie z art.121 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Pucku
Piotr Madej

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa

II. Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa

2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku, ul. Wejherowska 38, 84-100 Puck

3. Oddział HŻŻiPU w/m

4. a/a